



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 65103

Срок действия до 17 февраля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Трансформаторы тока измерительные ТШП-Э, ТОП-Э, ТОПН-Э,
ТШПР-Э 0,66 кВ**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "ЭНРОН ЭНЕРГО"
(ООО "ЭНРОН ЭНЕРГО"), г. Москва**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **66594-17**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.217-2003

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **12 лет**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **17 февраля 2017 г. № 285**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2017 г.

Серия СИ

№ **028230**